

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Z A G R E B, Šalata 3**

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Zagreb, svibanj 2011. g.

SADRŽAJ

Stranica

I	TEMELJNE ODREDBE	3
II	MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOJIMA SE OTKLANJA ILI SMANJUJE OPASNOST OD NASTAJANJA POŽARA	5
III	USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA TE OVLAŠTENJA I DUŽNOSTI DJELATNIKA KOJI OBAVLJAJU TU KONTROLU	15
IV	NAČIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI RASPOREDA S JEDNOG RADNOG MJESTA NA DRUGO, O OPASNOSTIMA OD POŽARA NA TOM RADNOM MJESTU, KAO I NAČIN OBUKE DJELATNIKA GLEDE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA RUKOVANJE OPREMOM ZA GAŠENJE POŽARA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOM	18
V	ZAPOSLENICI ZADUŽENI ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA NAMJENJENIH ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA	19
VI	OBVEZE VODITELJA I DRUGIH ZAPOSLENIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIDRŽAVANJA PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	20
VII	DUŽNOSTI ZAPOSLENIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA	24
VIII	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	25

Na temelju članka 8. i 10. Zakona o zaštiti od požara („NN“ br. 92/10), a u svezi sa člankom 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („NN“ br. 35/94.), dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i propisi čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprečavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi na građevinama i prostorima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (u daljnjem tekstu: Fakultet).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara;
- ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti zaposlenika koji obavljaju kontrolu;
- način upoznavanja zaposlenika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto s opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke zaposlenika, glede mjera zaštite od požara te
- vođenje evidencije o tome;
- obaveze zaposlenika zaduženih za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara;
- obaveze voditelja i drugih zaposlenika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog neprimjenjivanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara;
- dužnosti zaposlenika u slučaju nastanka požara;
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- plan i program osposobljavanja zaposlenika;
- popis i raspored vatrogasnih aparata;
- upisnik o održavanju vatrogasnih aparata (redovno, periodično i kontrolno ispitivanje);

Članak 4.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, mjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava.

Isprave iz stavka 1. ovog članka pohranjuju se i čuvaju kod voditelja Odsjeka za izgradnju i održavanje, odgovorne osobe zadužene za strojarsku službu i voditelja Odsjeka sigurnosti-odnosni za dio poslova i radnih zadaća koje obavljaju u svojim službama.

Članak 5.

Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja zaposlenika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u objektima i na prostoru Fakulteta, kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina i sredstava za rada.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, propagandne naravi i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 6.

Svaki zaposlenik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. Ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu na Fakultetu radi privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

Zaposlenici drugih tvrtki koji obavljaju određene poslove za Fakultet u njezinim objektima i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka odgovorne osobe za zaštitu od požara.

Razvrstavanje građevina i prostora u kategoriju ugroženosti od požara

Članak 7.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97), nadležni ministar nije građevine Fakulteta rješenjem svrstao u jednu od kategorija ugroženosti od požara.

Sukladno kriterijima iz naprijed navedenog Pravilnika, a uzimajući u odnos sve relevantne činjenice odnosne za razvrstavanje građevina i građevinskih prostora u kategorije ugroženosti od požara te stručnu praksu, smatrat će se da su građevine i građevinski prostori Fakulteta u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i u tom smislu će se i poduzimati sve mjere potrebite i propisane za istu kategoriju ugroženosti od požara.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOJIMA SE OTKLANJA ILI SMANJUJE OPASNOST OD NASTAJANJA POŽARA

Članak 8.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u objektima, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih, i ostalim prostorima, razvrstanim u treću kategoriju ugroženosti, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranja i izgradnja novih građevina i građevinskih dijelova, te ugradnju uređaja i opreme u njima;
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih, ventilacijskih, toplinskih, kanalizacijskih, za transport tekućina i sl.) tako da ne predstavljaju
- opasnost od požara;
- skladištenje i čuvanje zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari u za to izgrađenim građevinama ili prostorima;
- pretakanje, prijevoz i prenošenje zapaljivih i eksplozivnih tvari;
- određivanje mjesta i uvjeta za čuvanje masnih krpa, pamučnjaka i drugih zapaljivih i samo zapaljivih otpadaka koji se nalaze na prostorima u objektima (kotlovnice, radionice i sl.);
- određivanje posebnog načina zaštite građevina i njihovih dijelova u kojima se koriste zapaljive tekućine, druge zapaljive i eksplozivne opasne tvari koje zbog isparavanja ili stvaranja eksplozivnih smjesa mogu prouzročiti požar ili eksploziju;
- održavanje čistoće u objektima i njihovim dijelovima, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih tvari, na za to određena mjesta;
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar objekta i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila;
- postavljanje upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrane (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zavarivanju i sl.);
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje kao i mjere za smanjenje opasnosti;
- opskrbljenost građevina i građevinskih dijelova i prostora hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara, a čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata („NN“ br.35/94., 103/96. I 130/07.).

Članak 9.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite, a ostale mjere zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju posebne mjere zaštite od požara.

b) OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 10.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, instalacijama za dojavu i gašenje požara, mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama, te mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja, klimatizacije i ventilacije.

b) Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 11.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska djelatnost prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini,
- sprečavanje širenja požara – lokaliziranje,
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima,
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 12.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije i rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Izlazi i izlazni putovi

Članak 13.

Cjelokupan prostor na hodnicima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i ne zakrčen.

Nagazna površina podova na izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna, niti imati naglih promjena visina.

Podne obloge, tepisi (tepisoni) kao i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samo- gasivog materijala i dobro pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi na njima ne smiju se krpati. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmijeniti.

Članak 14.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom tako da su vidljivi danju i noću.

Za evakuaciju u slučaju opasnosti mora se izraditi Plan evakuacije za sve građevine i građevinske dijelove u vlasništvu ili na korištenju Fakulteta, koji se obvezatno nalazi na svakoj od Porti ustrojbenih jedinica Fakulteta, a sastavni je dio isprava iz područja zaštite od požara koje se čuvaju sukladno odredbama članka 4. ovog Pravilnika.

U izlazima i izlaznim putovima dijelova Fakulteta (HIIM i ŠNZ „A. Štampar“) u kojima se nalaze apartmani i sobe za goste a koji izlazi se koriste za evakuaciju, na zidu mora biti ovješena grafički plan evakuacije s označenim smjerom izlaska s tog mjesta na slobodan prostor.

Za ostale dijelove Fakulteta i Ustrojbenih jedinica, označavanje putova evakuacije izvršit će se propisanim *znakovima informacija* odnosnim za evakuaciju iz prostora. Oznake putova evakuacije moraju se postaviti u izlazima i izlaznim putovima od izlaza ili stubišta.

Članak 15.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da vode nezavisno na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 50 m, a dužina slijepih hodnika može biti najviše 15 m.

Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se moraju otvarati u smjeru evakuacije. Ta vrata moraju biti zaokretna i izvedena od negorivog materijala.

Rukohvati i ograde na stepeništu trebaju biti stabilno pričvršćeni na konstrukciju građevine.

Otvori u zidovima

Članak 16.

Sva vrata u građevinama moraju se lako zatvarati i otvarati.

Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaska (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti.

Sva vrata u skladištima zapaljivih tvari i materijala trebaju biti od negorivog materijala.

Okomito klizajuća ili rolo vrata ne mogu se koristiti na evakuacijskim putovima, a ne preporučaju se ni za zaštitu ostalih otvora koji se mogu koristiti kao izlazi, jer se u požaru deformiraju i ne mogu se lako otvoriti.

Članak 17.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako otvarati i zatvarati s poda. Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Prozori kao nadsvijetla mogu se postavljati u pregradnim zidovima samo unutar požarnog sektora.

Prozori od tankog stakla (debljine 3 mm) koji se u fasadnim zidovima nekih građevina koriste kao otvori za odvođenje dima i topline u slučaju požara, moraju biti izvedeni na takav način da se onemogući širenje požara okomito po fasadi.

Članak 18.

Stubišta i energetska kanali moraju biti odijeljeni požarnim zidovima od ostalih prostora.

Ostali otvori na granici požarnog sektora koji služe za provođenje instalacija trebaju u unutrašnjosti imati protiv požarne zaklopke (ventilacijski kanali), a s vanjske strane moraju biti protiv požarno brtvljeni uz građevinsku konstrukciju (toplovodne cijevi).

Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 19.

Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju od inspekcije zaštite od požara kad se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove građevine za koju treba građevna dozvola. Za ostale slučajeve, suglasnost zatražiti od odgovorne osobe za zaštitu od požara Društva.

U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje ni drugi izvori topline.

Članak 20.

Na stropove evakuacijskih putova ne smiju se radi dekoracije stavljati gorive obloge ili izrađivati spuštene stropovi s gorivim oblogama.

Članak 21.

U prostorijama gdje se mogu razliti zapaljive tekućine ne smiju se postavljati pokrivači od gorivog materijala, a pod mora biti nepropustan.

Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje. Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni vatro otpornim materijalom.

Pokrovi i krovovi

Članak 22.

Pri izgradnji krovova treba se držati sljedećeg:

- izbjegavati skladišta s tavanom prostorom, a također i sve krovne konstrukcije sa šuplinama;
- krovovi u pravilu trebaju biti puni, izvedena od ne gorivog materijala;
- gorivi materijal može se upotrebljavati samo u minimalnim količinama koliko je potrebno za hidro izolaciju (ne toplinsku);
- konstrukcija krovova treba imati optimalnu otpornost protiv požara a najmanje 30 min, što se kod neotpornih konstrukcija postiže protupožarnim premazima.

Članak 23.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja.

U prostoru tavana ne smiju se ostavljati niti držati nikakvi gorivi građevinski materijali niti predmeti koji mogu uzrokovati požar.

Na sve dijelove krovišta treba biti omogućen pristup barem jednim metalnim stepenicama.

Dimnjaci

Članak 24.

Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala, s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez mogućnosti propuštanja dima.

Vratašca ne smiju biti u skladišnim prostorima, spremištima, garažama, prostoru za smještaj lako upaljivih i eksplozivnih tvari.

Pristup do vratašca mora uvijek biti slobodan.

Pregled tavanskih prostora, te dimnjaka treba obaviti prije početka i po završetku sezone loženja.

Ostale građevinske konstrukcije

Članak 25.

Dogradnja nižih dijelova građevina trebaju biti takve širine da ne sprečavaju pristup vatrogasne tehnike do otvora na višim dijelovima građevine.

Članak 26.

Skladišni prostori, prostori objekta za uredsko poslovanje trebaju biti podijeljeni na požarne sektore. Ovisno o veličini skladišta i kancelarijskog prostora te požarnom opterećenju treba utvrditi požarne sektore i odgovarajuću otpornost protiv požara protiv požarnih zidova na granici požarnih sektora.

Prometnice i prilaz

Članak 27.

U cilju sprečavanja širenja i prenošenja požara s jedne građevine na drugu te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara mora se osigurati slobodan prostor oko njih. Na tom prostoru ne smiju se skladištiti, privremeno odlagati različiti predmeti ili uređaji, parkirati vozila i sl.

Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako:

- da se redovito čiste;
- da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevina (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.);
- da nisu zakrčeni vozilima, te

- da su opskrbljene odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

Potrebno je osigurati na slobodnom prostoru oko građevina pristup nadzemnim ili podzemnim hidrantima.

b) Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 28.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 29.

Za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe moraju na odgovarajućim mjestima biti izvedene električne sklopke.

Sklopke treba postaviti izvan zone opasnosti od požara i eksplozija.

Članak 30.

Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati provizorne električne instalacije.

Topljivi osigurači i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijati.

Kraj svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripadaju osigurači sklopke.

Zamjena osigurača mora se obavljati samo originalnim ulošcima.

Ispitivanje električnih instalacija se treba provoditi u propisanim rokovima za iste, a utvrđene nedostatke odmah ukloniti.

Članak 31.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su postavljeni.

Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

Ključevi ormara moraju se nalaziti na za to određenom mjestu.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da pri isključenju električne energije ostanu uključena trošila za nužnu rasvjetu, vatrogasne crpke i sl.

Članak 32.

Sklopke u razvodnim ormarima moraju biti tako izvedene da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama, te moraju odgovarati zahtjevima njihove namjena.

U pojedinim prostorijama moraju se u ormare postavljati sklopke koje isključuju cjelokupnu instalaciju osim općeg i sigurnosnog osvjetljenja.

Na sklopkama moraju biti jasno označeni položaji, uključeno – isključeno, time da taj položaj označava i signalna žaruljica.

Razvodni ormari sa sklopkama za isključivanje moraju se ispitivati svakih šest mjeseci.

Članak 33.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

U svim prostorijama sa zapaljivim i lako zapaljivim krutim tvarima mora se izvesti vodonepropusna elektro – instalacija.

Članak 34.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan izdati pisani nalog iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara.

Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za određene elektro uređaje i instalacije.

c) Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama

Članak 35.

Na svim građevinama u kojima se obavlja djelatnost ili borave ljudi moraju biti postavljene gromobranske instalacije sukladno tehničkim propisima o gromobranima.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, postavljena i održavana tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

O gromobranskim instalacijama svih građevina mora postojati tehnička dokumentacija i mora se voditi revizijska knjiga gromobranskih instalacija.

Članak 36.

Pregled gromobranskih instalacija tijekom upotrebe mora se obavljati:

- poslije svakog popravka;
- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju;
- u redovnim periodičnim razmacima, ovisno o vrsti građevine ili njenog građevinskog dijela.

O svakom pregledu mora se sastavljati zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem i iz njega se mora vidjeti da li je instalacija ispravna i koji su popravci na njoj eventualno potrebni.

d) Mjere zaštite od statičkog elektriciteta

Članak 37.

Mjere zaštite od statičkog elektriciteta potrebno je provesti kod pretakanja i skladištenja zapaljivih tekućina i plinova i to:

- odstranjivanjem izvora elektrostatskog naboja;
- uzemljenjem i međusobnim povezivanjem svih vodljivih dijelova sustava pogona;
- povećanjem vodljivosti materijala;
- povećanjem vodljivosti okolnog medija.

Prije puštanja u rad odnosno pretakanja treba provjeriti, a kasnije održavati uzemljenje sustava tako da svaka točka pogona ima projektiranu vodljivost prema zemlji.

Kontrola uzemljenja se periodički obavlja za ormare za zapaljive tekućine, svakih 6 mjeseci. Prijenosne posude i bačve sa zapaljivim i loše vodljivim tekućinama moraju se galvanski povezati i uzemljiti na mjestu punjenja ili pražnjenja, zajedno s posudama koje se pune ili prazne.

Članak 38.

U prostorijama gdje se pretaču lako hlapljive tekućine i plinovi potrebno je nositi odjeću i obuću od provodljivog materijala (kože, vodljive gume i dr.), a čiji otpor ne smije biti veći od 10 MΩ (megaohma).

Osim navedenog u prostorijama iz stavka 1. Ovog članka primjena izolacijskih podova nije dopuštena, a ako su postavljeni, treba postaviti podne obloge koje provode statički elektricitet (anti statički podovi).

e) Mjere zaštite od požara na uređajima i instalacijama ventilacije i grijanja

Članak 39.

Svi uređaji i instalacije ventilacije i zagrijavanja moraju biti izvedeni i održavani tako da ne postoji opasnost od nastanka požara.

Način zagrijavanja, vrsta grijućih tijela i njihov smještaj moraju odgovarati namjeni prostorije.

U prostorijama građevine i njenim pojedinim građevinskim dijelovima ne smiju se upotrebljavati rešoi, električne grijalice s otvorenim grijačima, električni radijatori i drugi slični aparati i grijača tijela, osim u za to posebni opremljenim prostorijama, te uz prethodno pribavljen pristanak odgovorne osobe za zaštitu od požara.

Zagrijavanje poslovnih i drugih pomoćnih prostorija treba provoditi radijatorima centralnog grijanja ili priznatim uređajima i aparatima za zagrijavanje prostorija.

2. OSTALE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 40.

U određenim dijelovima građevina u kojima se drže ili koriste zapaljive i eksplozivne tekućine i plinovi, drugi lako zapaljivi materijal ili se stvaraju eksplozivne smjese zabranjeno je pušenje, upotreba otvorenog plamena, alata koji iskri, te držanje i smještaj tvari koje su sklone samo zapaljivosti.

Smještaj i čuvanje navedenih tvari može se obavljati samo u posebnim građevinama ili posebnim skladišnim prostorima građevina koje su izgrađene za tu svrhu, a prema propisima o smještanju i čuvanju tih tvari.

U prostorijama u kojima se pri radu rabe spomenute tvari, iste se mogu držati u propisanim posudama i u količini potrebnoj za jednodnevni rad.

Članak 41.

Zapaljive tekućine i ukapljeni naftni plin ne smije se bacati ili ispuštati u odvodnu kanalizacijsku mrežu.

Zabranjeno je prati strojeve i uređaje zapaljivim tekućinama dok su u radu. Motorni benzin, a naročito etilizirani benzini ne smiju se upotrebljavati za odmašćivanje, pranje i čišćenje predmeta.

Članak 42.

Rad s otvorenim plamenom (aparata za zavarivanje, rezanje i lemljenje) može se obavljati u prostorijama građevine ili drugim prostorijama tek nakon pisanog odobrenja osobe zadužene za zaštitu od požara i naređenih mjera koje se moraju poduzeti prije toga.

Za odlaganje masnih i nauljenih krpa, te ostalih otpadaka treba postaviti metalne posude s poklopcima u radionicama, skladištima i drugim prostorijama i prostorima.

Otpadni materijal (masti, ulja, pokvarene boje, masne krpe, pamučnjak, plastična i druga ambalaža, drvena piljevina kao i drugi otpadni materijal) moraju se nakon završetka radne smjene iznijeti iz radnih i ostalih prostorija na za to određeno mjesto.

b) Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 43.

U prostorima Fakulteta odnosno njegovim Ustrojbenim jedinicama, postavljena je i izvedena sljedeća vatrogasna oprema te sustavi za dojavu i gašenje požara, i sprječavanje širenja požara:

- ručni vatrogasni aparati,
- vatrodojava,
- sprinkler sustav,
- vanjska hidrantska mreža,
- unutarnja hidrantska mreža,
- sustav automatskog zatvaranja vrata u slučaju požara,
- protupožarne zaklopke,
- sigurnosna protupanična rasvjeta.

Vatrogasni aparati

Članak 44.

Održavanje ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodični pregled i kontrolno ispitivanje. Navedeni poslovi provode se prema planu i programu koji mora biti usklađen s Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata („NN“ br. 35/94., 103/96. i 130/07.).

Članak 45.

Redoviti pregled ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata organizira stručna osoba za zaštitu od požara i to najmanje jednom svaka tri mjeseca.

Članak 46.

O uočenim nedostacima u redovnom pregledu stručna osoba napismeno izvješćuje glavnog tajnika Fakulteta.

Redovni pregled ručnih i prijevoznih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.

Članak 47.

O izvršenim redovnim pregledima ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata stručna osoba za zaštitu od požara vodi upisnik.

Članak 48.

Periodični pregled ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenja od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodičnih pregleda vatrogasnih aparata.

Periodični pregled ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje.

Članak 49.

O izvršenim periodičnim pregledima ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata vodi se upisnik.

Upisnik iz prethodnog stavka vodi stručna osoba za zaštitu od požara.

Članak 50.

Kontrolno ispitivanje svih ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata, osim aparata sa CO₂, koji su stariji od 15 (petnaest) godina obavlja se u rokovima od dvije godine.

O izvršenom kontrolnom ispitivanju ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata iz stavka 1. Ovog članka vodi se upisnik.

III. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA TE OVLAŠTENJA I DUŽNOSTI DJELATNIKA KOJI OBAVLJAJU TU KONTROLU

Općenito

Članak 51.

Stručna osoba za zaštitu od požara je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na svim građevinama, građevinskim dijelovima i prostoru u vlasništvu ili na korištenju Fakulteta te na svim radnim mjestima.

Radi poboljšanja zaštite od požara na Fakultetu stručna osoba za zaštitu od požara savjetuje Prodekana za upravu i poslovanje glede potrebnih financijskih ulaganja u cilju provedbe mjera zaštite od požara propisanih zakonom, podzakonskim aktima, prihvaćenim pravilima tehničke prakse radi povećanja sigurnosti imovine Fakulteta.

Poslove Stručna osobe za zaštitu od požara može obavljati osoba koja ima visoku stručnu spremu smjera zaštite od požara i položeni stručni ispit iz područja zaštite od požara.

Članak 52.

Stručna osoba za zaštitu od požara pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara i eksplozija, neposredno priopćava rezultate voditelju organizacijske jedinice kod koje vrši kontrolu i nadzor te svom neposrednom rukovoditelju.

Stručna osoba za zaštitu od požara surađuje s drugim Fakultetima, ustanovama, profesionalnom vatrogasnom postrojbom i nadležnom inspekcijom zaštite od požara radi poboljšanja zaštite od požara u Fakultetu.

Članak 53.

U slučaju većeg poremećaja u radu ili nastanka opasnosti od požara ili eksplozije, voditelj organizacijske jedinice mora surađivati sa stručna osobom, koja je dužna u takvim slučajevima staviti se na raspolaganje radi sanacije događaja.

Voditelj ustrojbene jedinice dužan je dati sve potrebne informacije o tijeku događaja stručnoj osobi za zaštitu od požara kao bi ona mogla pravovremeno djelovati.

Članak 54.

Kada stručna osoba za zaštitu od požara utvrdi da pojedina građevina ili dio građevine ne zadovoljava sigurnosne uvjete za dalji rad, dužna je o tome pismeno izvijestiti dekana Fakulteta.

Svaki zaposlenik dužan je što hitnije sam ili preko svog neposrednog rukovoditelja odnosno voditelja prijaviti odgovornoj osobi za zaštitu od požara svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost od požara ili eksplozije preko telefona ili osobno.

Članak 55.

Stručna osoba za zaštitu od požara obavlja slijedeće poslove:

- kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara na projektu za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina i procesa te nabavku opreme i sredstava za rad;
- kontrolu provedbe internih pravilnika i općih akata te uputa za siguran rad;

- kontrolu kretanja, zadržavanja i rada pojedinaca i vanjskih izvođača radova, te izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad s otvorenim plamenom u ugroženim prostorima;
- kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti zaposlenika u rukovanju sredstvima za siguran rad i sredstvima za gašenje požara;
- kontrolu izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u građevinama glede provođenja mjera zaštite od požara;
- daje suglasnost za vrstu opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara koje nabavlja nabavna služba;
- kontrolu provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima prilikom obavljanja svakog posla, te druge kontrole glede zaštite od požara, a koje ovise o specifičnosti poslova koje obavlja Društvo.
- prati primjenu propisa i normi iz područja zaštite od požara;
- vodi evidenciju o servisiranju i ispitivanju uređaja i sredstava za dojavu i gašenje požara.

Članak 56.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenim zakonom, pod zakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima stručna osoba za zaštitu od požara ima pravo:

- udaljiti zaposlenika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine te o tom izvijestiti neposrednog rukovoditelja;
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi;
- obaviti provjeru znanja zaposlenika glede rukovanja s vatrogasnim aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku;
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti rukovoditelju ustrojbene jedinice, te o tome izvijestiti dekana Fakulteta.

3. USTROJSTVO MOTRENJA I JAVLJANJA

3.1. Motrenje

Članak 57.

Javljanje o pojavi požara na objektima Fakulteta može se ostvariti telefonom ili osobno.

Svaki zaposlenik ili bilo koja druga osoba koja opazi da je nastao požar na prostoru ili u neposrednoj blizini objekta Fakulteta a ili opazi takvo stanje koje bi moglo izazvati požar, dužna je bez odgode i bez obzira na veličinu požara odmah preko telefona ili na bilo koji drugi način o tome obavijestiti vatrogasnu postaju na telefon 193 ili 112.

Članak 58.

Prilikom dojava požara telefonom moraju se dati slijedeći minimalni podaci:

- mjesto nastanka požara ili drugog događaja;
- priroda događaja ili veličine požara;
- prezime i ime dojavljivača;
- mjesto s kojeg se dojavljuje.

3. 2. Uzbunjivanje

Članak 59.

Uzbunjivanje zaposlenika vrši dežurna osoba telefonom ili na drugi odgovarajući način.

Članak 60.

Djelatnici i drugo osoblje koje se zateče u prostoriji u kojoj je planuo požar dužni su bez panike napustiti prostoriju.

Članak 61.

Prostoriju iz prethodnog članka zadnji napušta voditelj organizacijske jedinice odnosno osoba koja je zamjenjuje uz istovremeno organiziranje mjera i aktivnosti za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine.

Osoba koja zadnja napušta prostoriju dužna je zatvoriti sve otvore uključujući prozore i vrata te prekinuti ventilacijski sustav na glavnoj sklopki razvodnog ormara i isključiti električnu struju.

IV. NAČIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI RASPOREDA S JEDNOG RADNOG MJESTA NA DRUGO O OPASNOSTIMA OD POŽARA NA TOM RADNOM MJESTU KAO I NAČIN OBUKE DJELATNIKA GLEDE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I RUKOVANJA OPREMOM I SREDSTVIMA ZA GAŠENJE POŽARA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOM

Osposobljavanje zaposlenika

Članak 62.

Kadrovska služba je u obvezi dostavljanja podataka prema Odsjeku sigurnosti o svakom novoprimljenom radniku, a radi organiziranja i provođenja osposobljavanja iz područja zaštite od požara.

Članak 63.

Svaki zaposlenik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („NN“ br.61/94.).

Osposobljavanje zaposlenika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje zaposlenika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Upoznavanje zaposlenika s opasnostima na radnom mjestu

Članak 64.

Svakog zaposlenika koji prvi put dolazi na radno mjesto, neposredni rukovoditelj dužan je upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i u njegovoj okolini te s poduzimanjem mjera zaštite da ne nastane požar i eksplozija.

U slučaju kada se zaposlenik premješta s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto na kojemu su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, s neposrednim opasnostima i mjerama zaštite od požara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu dužan ga je upoznati neposredni rukovoditelj te ponoviti postupak sukladno stavku 1. ovog članka.

**V RADNICI ZADUŽENI ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU
OPREME I SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA,
TE SPRJEČAVANJE ŠIRENJA POŽARA**

Kontrola ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te periodički pregledi i ispitivanja istih

Članak 65.

Odsjek za izgradnju i održavanje će u suradnji s voditeljem Odsjeka sigurnosti zajednički, sukladno pozitivnim propisima, odabrati najpovoljnijeg i najkvalitetnijeg izvoditelja odnosno stručnu ustanovu za obavljanje periodičkih pregleda i ispitivanja opreme i sustava za dojavu i gašenje požara, te sprječavanje širenja požara.

Članak 66.

Odgovorna osoba za strojarsku službu u sastavu Odsjeka za izgradnju i održavanje je zadužena za kontrolu i održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava namijenjenih za dojavu i gašenje požara, i sprječavanje širenja požara, te vodi evidencije o rokovima i periodičkim pregledima opreme i sredstava za gašenje požara.

Odgovorna osoba za strojarsku službu organizira i u suradnji sa ovlaštenom stručnom ustanovom provodi periodička mjerenja i ispitivanja opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara i sprječavanje širenja požara.

Odgovorna osoba za strojarsku službu je obvezna periodički vizualno pregledati sve uređaje i opremu za dojavu i gašenje požara i sprječavanje širenja požara.

Utvrđene nedostatke na navedenoj opremi dužan je prijaviti voditelju Odsjeka za izgradnju i održavanje te zajedničkom aktivnošću utvrđene nedostatke u najkraćem roku otkloniti.

Članak 67.

Stručna osoba zadužena za održavanje samih sustava za dojavu požara u svim ustrojstvenim jedinicama Fakulteta je: tehnički suradnik- tehničar nadzornog sustava.

Obveze osobe zadužene za održavanje sustava za dojavu požara u ustrojstvenim jedinicama fakulteta određene su odredbama Pravilnika koji uređuje uporabu i održavanje sustava za dojavu požara.

Članak 68.

Ako odgovorna osoba za strojarsku službu utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci za siguran tijek procesa rada glede ispravnosti uređaja i opreme za dojavu i gašenje požara i sprječavanje širenja požara ima pravo prekinuti rad istih sustava.

U slučaju prekida rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku, dužan je o tom obavijestiti Prodekana za upravu i poslovanje i odgovornu osobu za zaštitu od požara.

Članak 69.

Odgovorna osoba za strojarsku službu će, po dobivanju svih nalaza i mjerenja i odnosnih uvjerenja, kopiju istih obvezatno proslijediti voditelju Odsjeka sigurnosti.

Članak 70.

Voditelj svake organizacijske jedinice dužan je kontrolirati zaposlenike glede primjene mjera zaštite od požara i eksplozija tijekom rada.

Za utvrđene propuste ima pravo zaposlenika udaljiti sa radnog mjesta te protiv njega provesti odgovarajući postupak propisan drugim općim aktom.

VI. OBVEZE VODITELJA I DRUGIH ZAPOSLENIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG NE PRIMJENE PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Obveze odgovornih osoba

Članak 71.

Za provedbu mjera zaštite od požara na Fakultetu odgovoran je dekan Fakulteta.

Dekan Fakulteta je posebno dužan:

- osigurati provedbu mjera propisanih odnosnim Zakonom o zaštiti od požara, propisima donesenim na temelju tog Zakona, te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovom području i/ili vlasništvu
- poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara na vlasništvu Fakulteta, uzimajući u obzir ugroženost i stanje zaštite od požara.

Članak 72.

Za provedbu mjera zaštite od požara prije početka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka odgovorni su voditelji organizacijskih i ustrojbenih jedinica Fakulteta te dekan Fakulteta.

Članak 73.

Odgovorne osobe iz prethodnog članka obavljaju kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima, i u prostorima građevine za koje je zaduženi. O uočenim nedostacima sastavljaju zapisnik s prijedlogom i rokovima za njihovo otklanjanje.

Voditelj organizacijske jedinice vodi brigu o potrebi postavljanja odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima ovisno o tehnološkom postupku, kao i o njihovoj ispravnosti, redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima.

Za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje požara odgovorni su zaposlenici svaki u okviru svog radnog mjesta i mjesta rada.

Članak 74.

Pri sastavljanju izvedbenog Plana nastave, vodit će se briga o popunjenosti Dvorana na lokaciji Novi Dekanat, i to na način :

U slučaju pune popunjenosti dvorane „ M. Čačković „ nije dozvoljen rad u ostalim dvoranama („A. Šercer“ , T. Wickerhauser“ i „D. Mašek „).

U slučaju popunjenosti dvorana „A. Šercer“ ; T. Wickerhauser“ i „D. Mašek „ popunjenost dvorane „M. Čačković“ može biti najviše do 50 osoba.

Članak 75.

Voditelj organizacijske jedinice je dužan upoznati svakog zaposlenika prije rasporeda na samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka s opasnostima od požara i eksplozije te mjerama zaštite na tom radnom mjestu.

Voditelj je odgovoran da na radnim mjestima gdje postoje opasnosti za nastanak i širenje požara rade zaposlenici koji su stručno osposobljeni za takve poslove i koji su osposobljeni iz područja zaštite od požara.

Članak 76.

Posebne dužnosti Voditelja organizacijske jedinice su:

- udaljiti svakog zaposlenika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara;
- nakon završetka rada, prije odlaska iz radnih prostora, provjeriti da li su poduzete potrebne mjere zaštite od požara;
- prekinuti rad na radnom mjestu, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara;
- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara s odgovornom osobom za zaštitu od požara dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka, ili ako se to može, dogovoriti će se o privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje;
- izvijestiti odgovornu osobu za zaštitu od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara;
- u slučaju neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokreće stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv zaposlenika koji tu obvezu ne izvršava na svom radnom mjestu ili radnoj prostoriji.

Obveze zaposlenika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 77.

Dužnost zaposlenika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru;
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu;
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu;
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost strojeva, uređaja, instalacija i drugih sredstava, u bližoj

- i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju;
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru;
 - pri obavljanju poslova i rukovanju s opasnim tvarima spriječiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama;
 - brinuti se da pristup njegovu radnu mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice;
 - odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozija;
 - aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima;
 - čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješanim i na lijepljenim za njihovu upotrebu.

Odgovornost zbog nepoštovanja propisanih i naredenih mjera zaštite od požara

Članak 78.

Za osiguravanje financijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naredenih te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije odgovoran je dekan Fakulteta.

Dekan Fakulteta je odgovoran za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i pod zakonskim aktima propisane, naredene ili priznate mjere zaštite od požara.

Za povrede obveza iz područja zaštite od požara, postupak za utvrđivanje odgovornosti i izricanje mjera za odgovorne osobe isti je kao za zaposlenike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegove radne prostorije ili procesa rada.

U provođenju postupka zbog povreda obveza ocjenjuje se na koji način se provode mjere zaštite od požara na mjestu rada za koji je odgovorna osoba zadužena.

Članak 79.

Odgovorne osobe čine lakšu povredu radne obveze iz zaštite od požara i eksplozija u slučajevima neizvršavanja obveza koje su propisane za sve zaposlenike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz područja zaštite od požara, pa zbog toga može nastati ili je nastala manja materijalna šteta na imovini.

Odgovorne osobe čine težu povredu obveza iz zaštite od požara u slučajevima neizvršavanja obveza iz zaštite od požara koje su propisane za sve zaposlenike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz zaštite od požara, pa je zbog toga nastupila veća materijalna šteta za imovinu i lakše ili teže tjelesne ozljede zaposlenika.

Članak 80.

Lakše povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara;

- nemarno ili nesavjesno obavljanje obveza u svezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta;
- ne prijavljivanje odgovornoj osobi zaštite od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije;
- odbijanje rada duže od radnog vremena u slučaju kada se to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtjeva;
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 81.

Teže povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život zaposlenika, i posljedice za imovinu;
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakše posljedice po zaposlenika ili imovinu;
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje zaposlenika ili posljedica za imovinu;
- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i napatke iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili voditelj organizacijske jedinice ili odgovorna osoba zaštite od požara, a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje zaposlenika ili posljedice za imovinu;
- ne prijaviti voditelju Odsjeka sigurnosti pojavu koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje zaposlenika ili posljedice za imovinu;
- ne držati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje zaposlenika ili posljedice za imovinu;
- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje zaposlenika ili posljedica za imovinu.

VII. DUŽNOSTI ZAPOSLENIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 82.

Svaki zaposlenik koji opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako zaposlenik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale zaposlenike i vatrogasnu postaju radi početka akcije gašenja požara.

Prilikom dojave o nastalom požaru zaposlenik treba dati sljedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja;
- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe;
- je li požar u građevini ili na otvorenom prostoru;
- vrstu materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika, guma i sl.);
- je li u požaru ima ozljeđenih.

Članak 83.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara svaki zaposlenik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju;
- zatvoriti dovod plina;
- izvesti na sigurno mjesto, ako je moguće, boce s plinom ili posude sa zapaljivim tekućinama;
- izvesti na siguran prostor motorna vozila;
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

Članak 84.

Odgovorni zaposlenik za zaštitu od požara čim sazna za požar, utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede upotrebe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanje, traženja pomoći u slučaju ozljeđenih osoba i sl. Također aktivno surađuje s voditeljem cjelokupne evakuacije i spašavanja koji preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Voditelj akcije gašenja požara dužan je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje, te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

Prilikom akcije gašenja požara na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj zaposlenika.

Radi smanjenja šteta mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Članak 85.

Nakon završetka akcije gašenja požara, odgovorna osoba zaštite od požara zajedno s voditeljem akcije gašenja dužan je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja ponovnog požara;
- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana, ako je požar ugašen tijekom noći;
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 86.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremite na određena mjesta.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 87.

U slučaju nesuglasja u provedbi ovog Pravilnika pravo tumačenja ima dekan Fakulteta.

Članak 88.

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o zaštiti od požara iz 1997. godine.

Članak 89.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Fakulteta.

U Zagrebu, 26. svibnja 2011. godine

Klasa: 214-02/11-01/1

ur. br. 380-59/11-2184/1

D e k a n:

Prof. dr. sc. Davor Miličić

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 27. svibnja 2011. godine.

Tajnik:

Darko Bošnjak, dipl. iur.